

Wilczęta 19.09.2018 r.

**GMINA WILCZĘTA**  
14-405 WILCZĘTA 84

## WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO-ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIE

Dotyczy postępowania:

**pn: „Przebudowa budynku oczyszczalni ścieków- działka 126/6 w msc. Wilczęta”**

w związku z zapytaniem dotyczącym wszczętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa budynku oczyszczalni ścieków- działka 126/6 w msc. Wilczęta”.

**Zamawiający przedstawia poniżej pytanie i udziela odpowiedzi:**

### Pytani 1:

W poz. 40 przedmiaru wpisano „Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą parafinową W-ART w murze z betonu o gr. ponad 20 cm i wilgotności wstępnej ponad 20%”. Jest to technologia która już nie istnieje. Proszę o dokładne podanie co należy tu wykonać/wycenić z podaniem paru przykładowych technologii celem prawidłowej wyceny tych prac.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązania równoważnego z wykorzystaniem innych środków chemicznych przeznaczonych do wykonywania izolacji poziomych metodą iniekcji.

  
WÓJT  
Beata Andrzejczuk